

VISTA EN PLANTA–CUBIERTA PRINCIPAL

MUESTRA LA UBICACION DE LOS TUBOS DE VENTEO DE CADA TANQUE COMERCIAL

ESCALA 1:150



SECCIÓN LONGITUDINAL

MUESTRA LOS TUBOS DE VENTEO

ESCALA 1:25



AMPLIACIÓN"A"

VÁLVULA PRESIÓN–VACÍO CON ARRESTOFLAMA

NORMA: API 2000

ESCALA 1:10



DETALLE TIPICO DE INST. VENTEO



AMPLIACIÓN"B"

ESCALA 1:10

VER NOTA

POS.	CANT.	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	OBSERV.
5	16	CODO 2"ø SCH 40x180°	ASTM A–53 GRADO–B	
4	08	TUBO DE 2"ø SCH 40 x 4000 LONGT.	ASTM A–53 GRADO–B	
3	06	VÁLVULA PRESIÓN–VACÍO CON ARRESTOFLAMA. MOD: VAREC.API 2000	ALUMINIO	API 2000
2	12	BRIDA ANSI 6"ø CON PERNOS.	ASTM A–53	VER AMP."B"
1	06	TUBO DE 6"ø SCH 40 x 4000 LONGT.	ASTM A–53 GRADO–B	

NOTA:

1. EL DETALLE DEL PASACUBIERTA DE LA TUBERÍA DE 6" SE VERÁ EN
2. EL PLANO N° RS.14–33–500–435–31

Nº PLANO	TITULO	Nº	FECHA	DIBUJO	REVISÓ	DESCRIPCIÓN
REFERENCIAS		REVISIONES				

PROPIETARIO: PETROPERU REFINERÍA SELVA

PROYECTO: PROYECTO CONSTRUCCION BARCAZAS CISTERNA 8MB EN SERIE A/F "RÍO TAHUAYO" - A/F "RÍO AMPIYACU" - A/F "RÍO YARAPA" - A/F "RÍO PISQUI" A/F "RÍO URUBAMBA" - A/F "RÍO PUTUMAYO" - A/F "RÍO YAVARI"

TITULO: SISTEMA DE VENTEO

CATEGORIA:	DISEÑADO:		REVISADO:	
NAVAL	Enrique Muñoz F.		Oscar Bernabe S.	
AREA:	DIBUJADO:		APROBADO:	
PROYECTOS	Jorge Pozzo R.		Enrique Muñoz F.	
FECHA:	LAMINA:	FORMATO:	ESCALA:	REVISIÓN:
OCTUBRE 2014	1/1	A2	INDICADA	03
PROYECTISTA:	DIRECCIÓN:		Nº DE PLANO:	
EGIAN E.I.R.L.	REFINERÍA SELVA		RS-14-33-500-435-59	